



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1317

27 марта 2023 г.

мкр. 4 а, д. 455, г. Стрежевой, Томская область, 636785

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской
области в г. Стрежевом К. А. РЫЛЁВЫМ

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7001000373 ОГРН
1027001619292, адрес осуществления деятельности: Томская область, Александровский район, с.
Александровское, ул. Советская, д. 32

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в горячем цехе пищеблока и спортивном зале на 1 ом этаже имеются разбитые стекла в оконном проёме, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
2. в спортивном зале на 1 ом этаже на стенах и потолке частично отсутствует штукатурка, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
3. в коридоре 2 ого этажа имеется лампа с разбитым плафоном, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
4. в туалете мальчиков на 2 ом этаже отсутствуют дверки на кабинках, разбита раковина, отсутствует сиденье на одном унитазе, в туалете мальчиков на 3 ем этаже начальной школы отсутствуют сиденья на двух унитазах, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
5. в кабинете 326 начальной школы нарушено декоративное покрытие парт и шкафов, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

б. на первом этаже, в переходе к начальной школе, на стене и потолке имеются следы протекания кровли, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
в срок 01.09.2023

1. на основании п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 заменить разбитые стекла в оконных проёмах в горячем цехе пищеблока и спортивном зале на 1 ом этаже;

2. на основании п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 устранить дефекты штукатурки на стенах и потолке в спортивном зале на 1 ом этаже;

3. в коридоре 2 ого этажа имеется лампа с разбитым плафоном, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

4. на основании п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 в туалете мальчиков на 2 ом этаже установить дверки на кабинках, заменить раковину, установить сиденье на унитазах, в туалете мальчиков на 3 ем этаже начальной школы установить сиденья на унитазах;

5. на основании п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 в кабинете 326 начальной школы устранить дефекты декоративного покрытия парт и шкафов;

6. на основании п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 на первом этаже, в переходе к начальной школе устранить протекание кровли.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ" ИНН 7001000373 ОГРН 1027001619292, адрес осуществления деятельности: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская, д. 32

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежовом по адресу: мкр. 4 а, дом 455, город Стрежовой, Томская область, 636785 заказным почтовым

3-89-89 E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru в срок 02.09.2023 с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2022 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в процессе осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Томской области в г. Стрежевом
(должность лица, составившего предписание)



К. А. Рылёв
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» марта 2023 г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1
С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»

636760 Томская область,
Александровский район, с.
Александровское, ул. Советская, д. 32
Телефон/ факс: (38255) 2-45-48
E-mail: school-01@aleksandr.gov70.ru;
ОКПО 34035286, ОГРН 1027001619292
ИНН/КПП 7001000373/702201001

От 01.09.2023 года № 571
На № _____ от _____ года

ТО Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Томской области в городе Стрежевом

Уважаемый Константин Андреевич!

Направляем Вам информацию о выполнении Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор о выполнении обязательных требований законодательства РФ «О санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» от 27.03.2023 г. №1317.

С целью устранения выявленных нарушений в школе проведены следующие мероприятия:

1. Заменяли разбитые стекла в оконных проемах в горячем цехе пищеблока и спортивном зале на первом этаже;
2. Устранили дефекты штукатурки на стенах и потолке в спортивном зале на первом этаже;
3. Заменяли разбитый плафон на лампе в коридоре второго этажа;
4. В туалете мальчиков на втором этаже установили дверки в кабинках, заменили раковину, установили сиденье на унитаз. В туалете мальчиков на третьем этаже установили сиденья на унитазах;
5. В кабинете 326 начальной школы устранили дефекты декоративного покрытия парт и шкафов;
6. В переходе к начальной школе устранили протекание кровли.

Директор



Е.А. Цолко